



Regionalnetze Linzgau

Pfullendorfer Wasser hat sehr gute Qualität

Auszug von wichtigen Parametern im jeweiligen Versorgungsgebiet.

Parameter	zul. Grenzwert TrinwV	Pfullendorf Hochzone	Pfullendorf Tiefzone + Mottschieß	Verbund Aach-Linz	Verbund Denkingen/ Stadelhofen	Verbund Otterswang/ Zell	Wattenreute/ Sylvenstal
Natrium	200 mg/l	10,0	9,2	7,5	8,7	14,3	10,0
Nitrat	50 mg/l	28,6	23,5	25,8	26,0	20,7	28,6
Fluorid	1,5 mg/l	<0,2	<0,2	0,09	<0,2	<0,2	<0,2
Chlorid	250 mg/l	20,1	23,1	20,1	20,4	41,3	20,1
Sulfat	240 mg/l	18,0	18,0	19,0	16,0	18,0	18,0
Calcium	mg/l	93,6	96,0	95,2	103	89	93,6
Magnesium	mg/l	16,6	16,6	17,3	18,0	16	16,6
Hydrogen-carbonat	mg/l	83	326	323	361	279	83
Urangehalt	0,01 mg/l	0,0009	0,0010	0,0013	0,0011	0,0010	0,0009
PH – Wert	6,5 – 9,5	7,27	7,29	7,58	7,49	7,86	7,27
Gesamthärte °dH	°dH	16,9	17,3	17,4	18,6	16,1	16,9
Härtebereich	-	3 = hart	3 = hart	3 = hart	3 = hart	3 = hart	3 = hart

Somit wurde nach den aktuell gemessenen Werten August 2010 im gesamten Versorgungsgebiet kein gesetzlich vorgeschriebener Grenzwert überschritten.

Auch die Messungen der Tiefbrunnen auf den Urangehalt des Trinkwassers haben keine bedenklichen Werte ergeben. Obwohl in der Trinkwasserverordnung derzeit kein Grenzwert festgelegt ist, liegen diese weit unter 0,01 Milligramm je Liter (mg/l). Nach dem Leitwert des Umweltamtes ist Wasser mit einem Urangehalt unter 0,01 mg/l für den menschlichen Gebrauch unbedenklich.

Die Regionalnetze Linzgau GmbH möchte besonders darauf hinweisen, dass im gesamten Versorgungsgebiet **keine Aufbereitungsstoffe oder Desinfektionsverfahren** angewendet werden.

Für den Kunden, für den Wasserverbraucher bedeutet dies, dass keinerlei gesundheitliche Bedenken bestehen, Wasser zu genießen, das aus einem Pfullendorfer Wasserhahn fließt. Gerne beraten wir unsere Kunden in allen Bereichen der Wasserversorgung, sei es bei der Gestaltung von Hausanschlüssen, der Qualität des Trinkwassers oder der Verwendung von Wasserleitungen in der Hausinstallation.

Bei Bedarf steht Ihnen Herr Harald Volk gerne zur Verfügung.

- persönlich Bahnhofstraße 6, 88630 Pfullendorf
- oder telefonisch **07552 / 25 - 1853**